



SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES
STR. CUZA VODĂ, NR. 6-8, JUDEȚ ARGES
TEL/FAX: 0248722150 / 0248722473

E-MAIL: secretariat@smca.ro

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

12.988 Data 27.09.2023



APROBAT,

MANAGER

Jr. Gheordunescu Andreea

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE

GRUP ELECTROGEN (GENERATOR ELECTRIC)

CAP. 1 Denumirea achizitiei. Generalitati.

Spitalul Municipal Curtea de Argeș dorește să achiziționeze un generator electric ce va fi utilizat la alimentarea de rezerva cu energie electrică.

CAP. 2 Solicitarile autorității contractante

2.1. Cantitatea necesară

Spitalul Municipal Curtea de Argeș dorește să achiziționeze 1 buc. generator electric, inclusiv montaj și punere în funcțiune.

2.2. Termenul de garanție pentru produsul generator va fi de 36 luni de la data punerii în funcțiune, respectiv semnarea procesului verbal de recepție de către reprezentanții autorității contractante.

2.3. Defecțiunile apărute în perioada de garanție vor fi anunțate de achizitor prin orice mijloace, inclusiv telefonic, ofertantul având obligația de a interveni pentru remedierea defecțiunilor în maxim 48 de ore de la data și ora comunicării.

Toate defecțiunile apărute în termenul de garanție se vor remedia pe cheltuielile ofertantului.

Ofertantul se obligă să prelungească durata termenului de garanție cu timpul scurs de la data la care achizitorul a reclamat defectul până la data reparației.

2.4 Cerinte constructive:

- Tablou de pornire si comutare automata AAR;
- Panou de control si comanda cu dispozitive de masurare;
- Carcasa pentru montaj exterior isonorizata;
- Echipat cu rezervor capabil sa asigure functionarea continuua de minim 8 ore putere;
- Putere ESP - 440 KVA / putere PRP 400 KVA;
- Minim 400 KVA / 320 kw;
- Tip: Trifazat;
- Tensiune nominala: 400/230V;
- Factor putere ($\cos \emptyset$) = 0,8;
- Frecventa: 50 Hz;
- Nivel zgomot: max 96 Db;
- Motor: diesel in 4 timpi;
- controler cu protectii, alarme si monitorizare REMOTE;
- Sistem automat de preincalzire capabil sa asigure pornirea la temperaturi de: – 30 grade C;
- Dotat cu disjunctori protectie iesire.

Generatorul va fi montat la sediul Spitalul Municipal Curte de Arges, Str. Cuza Voda, Nr.6- 8 si va fi conectat la Statia de Distributie (punct de transformare).

2.5. Documente solicitate la receptie:

- Proces Verbal de receptie;
- Proces Verbal de punere in functiune;
- Proces Verbal de Instruire;
- Manual de exploatare in limba romana;

- Instrucțiuni de protecția muncii și PSI;
- Certificat de calitate;
- Certificat de conformitate;
- Certificat de garanție;
- Toate documentele vor fi redactate în limba română.

2.6. Recepția:

La recepție se vor efectua probe de funcționare, în urma cărora va fi întocmit un Proces Verbal de Recepție între reprezentanții desemnați ai Spitalului și reprezentării ofertantului.

În cadrul recepției se vor efectua probele tehnice de funcționare și se va realiza instructajul operatorilor cu privire la operarea, întreținerea și normele de protecția muncii și PSI specifice.

Autoritatea contractantă va achita contravaloarea generatorului conform contractului, ținându-se cont de data semnării procesului verbal de recepție.

CAP. 3 LIVRARE, RECEPȚIE ȘI GARANȚIE

Livrarea se va face conform contractului pe baza de comandă fermă în maximum 30 de zile de la data primirii acesteia.

Verificarea calității se va face pe cheltuielile operatorului economic, respingându-se cele necorespunzătoare.

Garanția produsului va fi de 36 luni de la data punerii în funcțiune.

Ambalarea, transportul, montajul, racordarea la instalația electrică a beneficiarului și punerea în funcțiune se vor efectua de către ofertant.

CAP. 4 PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Pretul unitar pentru produsul **generator electric** va fi exprimat in lei (fara TVA) si va cuprinde si costurile cu ambalarea, transportul, montajul, racordarea la instalatia electrica a beneficiarului si punerea in functiune a acestuia la sediul specificat de achizitor.

In vederea estimarii corecte a valorii lucrarilor de montaj si racordare la instalatia electrica a beneficiarului, vizualizarea locatiei si a instalatiei electrice existente se poate face la sediul beneficiarului.

CAP.5 PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE

La ofertare, operatorul va prezenta documente care vor cuprinde toate caracteristicile tehnice pentru produsul solicitat precum si lista cu dotarile standard specifice (chei, surubelnite,etc) necesare in perioada de exploatare a produsului.


Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare,dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Intocmit,

Compartimentul Tehnic
Ing. Crai Ion

**Vizat,**

Sef Serviciu Aprovizionare Administrativ
Jr. Petre Gabriel



SC POL ELECTRO FONDA SRL
RO 14597538 -J34/142/2002 – ATESTAT ANRE Be NR 17381/07/06/2021

Beneficiar: SPITALUL
MUNICIPAL CURTEA
DE ARGES

Executant: S.C POL ELECTRO FONDA SRL

Obiectivul: SPITALUL MUNICIPAL
Obiectul: MONTARE SI CONECTARE GRUP
ELECTROGEN



SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES
12766..Data....21.09.2023

RAPORT TEHNIC

In urma solicitarii dv. pentru a analiza posibilitatea de a monta un grup electrogen care sa poata alimenta in caz de urgenta consumatorii vitali din incinta spitalului Municipal Curtea de Arges am facut o vizita la locatia indicata.

In acest caz am facut masuratori electrice si am constatat urmatoarele :

1. Consum actual pe care il are spitalul este situat intre 190A si 250 A pe faza;
2. Acest consum este un consum care fluctueaza si nu este constant;
3. Tabloul electric general este foarte vechi si tehnic depasit de posibilitatile tehnice actuale, la acest tablou pot aparea defectiuni in orice moment.
4. Pentru montarea grupului electrogen in afara cladirii este necesara construirea unei platforme betonate

Concluzia noastra in acest caz este ca aveti nevoie de un grup electrogen cu o putere PRIME de 400 KVA, respectiv 440 KVA putere Standby

Raport intocmit de SC POL ELECTRO FONDA SRL atestata ANRE cu autorizatia nr 17381/07/06/2021

Data

21.09.2023



Semnatura